Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

HKN.9027.63.2026
Ostrów Mazowiecka, 09-07-2026r.

KOMUNIKAT nr 3/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m^3/d Jasienica, który zaopatruje w wodę około 2000 mieszkańców miejscowości: Smolechy, Prosienica, Nieskórz, Kalinowo - Parcele, Kalinowo, Jasienica, Guty-Bujno w gminie Ostrów Mazowiecka oraz Jasienica Parcele gm. Andrzejewo i Chmielewo gm. Zaręby Kościelne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w przebadanych próbkach wody pobranych z wodociągu o produkcji 100 -1000 m^3/d Jasienica, stwierdzono obecność enterokoków kałowych - według sprawozdań:

- HKL 1313/2026 (cząstkowe) z dnia 09.07.2026 r. - Szkoła Podstawowa ul. Pawła Jasienicy 23, Jasienica – Liczba enterokoków kałowych – 1 [0;7] jtk/100ml;
- HKL 1317/2026 (cząstkowe) z dnia 09.07.2026 r – Stacja Uzdatniania Wody Jasienica – Liczba enterokoków kałowych – 1 [0;7] jtk/100ml;

Mając na uwadze szczególną ostrożność podczas korzystania z wody z wodociągu Jasienica Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.

Administrator został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Jasienica i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany preparat dezynfekcyjny może stanowić uciążliwość zapachową dla odbiorców wody.

<u>Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.</u>

Dariusz Marczyk
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: +48 29 644 06 80
adres e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-11871-46943-UTGHJ-27